

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Оборудование</u>							
1.1	Пульт контроля и управления	С2000-М		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
1.2	Контроллер двухпроводной линии	С2000-КДЛ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	7		
1.3	Блок сигнально-пусковой	С2000-КПБ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	11		
1.4	Резервированный источник питания	РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)		ЗАО НВП "Болид"	шт.	4		
1.5	Аккумулятор 12В, 40А/ч	DTM1217		DELTA	шт.	8		
1.6	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-34А-03		ЗАО НВП "Болид"	шт.	110		7-резерв
1.7	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-ЗАМ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	9		2-резерв
1.8	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	ОПОП 2-35, 12В		ТД "Рубеж"	шт.	46		
1.9	Оповещатель пожарный световой	ОПОП 1-8М "Выход"		ТД "Рубеж"	шт.	9		
1.10	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП4/220		ЗАО НВП "Болид"	шт.	6		
1.11	Пост кнопочный	ПКЕ 212-1, красный		ВЗКА	шт.	6		
1.12	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ исп.03		ЗАО НВП "Болид"	шт.	18		
1.13	Преобразователь интерфейсов	С2000-Ethernet		ЗАО НВП "Болид"	шт.	2		
1.14	Устройство коммутационное	УК-ВК исп.12		ЗАО НВП "Болид"	шт.	12		
2	<u>Материалы</u>							
2.1	Шкаф навесной с монтажной платой 800x600x250 мм	ЩМП-80.60.25 (ЩРНМ-4) IP31		EKF	шт.	4		
2.2	Огнестойкая кабельная линия, выполненная по ТУ 3500-001-77752578-2016 «Огнестойкая кабельная линия «Авангард/лайн»». Серийный выпуск	С-RU.ПБ57.В.03579 до 19.02.2022						
2.3	Кабель огнестойкий для ОПС	КПСн2(А)-FRHF 2x2x0.75		Кабельный завод Авангард	м	110		
2.4	Кабель огнестойкий для ОПС	КПСн2(А)-FRHF 1x2x0.5		Кабельный завод Авангард	м	600		
2.5	Кабель огнестойкий для ОПС	КПСн2(А)-FRHF 1x2x0.75		Кабельный завод Авангард	м	1300		
2.6	Кабель огнестойкий для ОПС	МЕТА 7403		МЕТА	шт.	50		

						21-04/21-АПС		
						Производственное здание Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, корпус 46, строение 5 (АБК-5)		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал					04.21	Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре		
ГИП					04.21			
						РП	22	2
						ООО «ПИН» г. Санкт-Петербург		
						Спецификация оборудования и материалов		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Труба гибкая гофрированная	Д16		Промрукав	м	2000		
2.8	Кабель-канал металлический оцинкованный	ККМО 25x20		Гефест	м	22		
2.9	Скоба однолапковая металлическая	СМО 16-17		Промрукав	шт.	7000		
2.10	Дюбель металлический универсальный, саморез с широкой шляпкой «клоп», хомут			Промрукав	шт.	8000		
2.11	Огнезащитный терморасширяющийся герметик 310мл.	“ОГНЕЗА-ГТ”		ОГНЕЗА-ГТ	шт.	8		