



Примечание:

1. Согласовать с дизайнером расположение решеток и диффузоров (с учетом расположения светильников и балок), а также расположение пульта управления вент.установкой, получить привязки
2. Предусмотреть точку подключения для дренажа в с/у 1,05, Д32
3. Для вентиляции с/у, котельной и кухонной вытяжки предусмотрены вентканалы при строительстве дома. Вентиляция этих помещений выполняет Заказчик
4. Воздуховоды на чердаке изолируются теплоизоляцией.